



OLAINES NOVADA PAŠVALDĪBA

Reģ.Nr.90000024332

Zemgales iela 33, Olaine, Olaines novads, LV-2114, Tālrunis 67964333, Fakss 67963777
e-pasts: olainesdome@olaine.lv, www.olaine.lv

Olaines novadā

26.03.2014.

Nr.8.10.1./ 1356

**Iepirkuma „Paneļu nožogojuma
uzstādīšana Olaines novada
pašvaldības pirmsskolas izglītības
iestādēs”, IDN: ONP 2014/11,
Ieinteresētajiem piegādātājiem**

**Atbildes uz ieinteresētā piegādātāja jautājumiem „Paneļu nožogojuma uzstādīšana
Olaines novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs”, IDN: ONP 2014/11**

Iepirkumu komisija 2014.gada 25.martā ir saņēmusi no ieinteresētā piegādātāja jautājumus par iepirkuma Tehnisko specifikāciju:

Ieinteresētā piegādātāja jautājums Nr.1:

Metinātu stieplu 3D panelis 1730x2505mm, H=1730mm, acs izmērs 50x200mm, horizontālo stieplu diametrs 5mm, vertikālo stieplu diametrs 4mm un gar paneļa malām pastiprinātas stieples ar 6mm diametru, vienā pusē ir 28mm vertikāli stieplu gali, kurus iespējams novietot gan augšpusē, gan lejā (plānots dzeloņus uz augšu); materiāls cinkots un pulverkrāsots RAL6005.

Šāda tipa panelis ir ar stiepli parasti 4mm horizontālo un vertikālo, vai 5mm horizontālo, vertikālo. Gar paneļu malu ar būs 4mm, vai 5mm.

Ar kāda tipa paneli sniegt cenu piedāvājumu?

Komisijas atbilde uz jautājumu Nr.1:

Pretendentiem jāpiedāvā panelis, kas atbilst visām iepirkuma Tehniskās specifikācijas 1.pielikumā materiālu prasībām.

Ieinteresētā piegādātāja jautājums Nr.2:

Vai drīkst veikt demontāžu vienlaicīgi visam teritorijai, bet vienlaicīgi norobežojot teritoriju ar mobilo žogu, lai nav brīva piekļuve bērnu dārza audzēkņiem?

Komisijas atbilde uz jautājumu Nr.2:

Žoga sekciju demontāžu pa posmiem veiks bērnu dārza darbinieki paši. Esošā stabu demontāža jāveic Būvuzņēmējam. Uzsveram, ka esošā žoga betona stabi ir robežpunkti, tāpēc jauna žoga montāža ir jāveic pa posmiem. Mobilā žoga izmantošana nav aizliegta.

Pretendentiem, gatavojot piedāvājumu, ir jāņem vērā Komisijas sniegtās atbildes.

Izpilddirektors

G.Batrags